



## DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG DoP-2017-4232 iss05

1. Unique identification code of the product-type: 80DSB, FC440DSB, 80DSB-M

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2. Intended use(s): Sounder for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings.

2. Verwendungszweck(e): Akustischer Signalgeber zur Verwendung in Brandmelde - und Alarm-Anlagen innerhalb und außerhalb von

Gebäuden.

3. Manufacturer: TYCO FIRE & SECURITY GmbH
3. Hersteller: VICTOR VON BRUNS-STRASSE 21

**NEUHAUSEN AM RHEINFALL 8212** 

**SWITZERLAND** 

4. Authorised representative: n/a

4. Bevollmächtigter:

5. System(s) of AVCP: SYSTEM 1

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

6. Harmonised standard(s) (CE): EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

6. Hamonisierte Norm(en) (CE):

7. Notified Body (CE): BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831)

7. Notifizierte Stelle (CE):

8. Designated Standard (UKCA): EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

8. Designierte Norm(en) (UKCA):

9. Approved Body (UKCA): BRE GLOBAL LIMITED (0832)

9. Zugelassene Stelle (UKCA):

10. Declared performance:

10. Erklärte Leistung(en):

Clause in EN 54-3 Abschnitt in EN 54-3	Level or Class  Leistungstufen / Klassen	Performance  Leistung
	keine	Bestanden
4.4, 4.5, 4.6, 5.4	None	Passed
	keine	Bestanden
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	None	Passed
	keine	Bestanden
5.8, 5.9, 5.10	None	Passed
	keine	Bestanden
	EN 54-3 Abschnitt in EN 54-3 4.2, 4.3, 5.2, 5.3 4.4, 4.5, 4.6, 5.4 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	EN 54-3 Abschnitt in EN 54-3 Leistungstufen / Klassen  4.2, 4.3, 5.2, 5.3 None keine  4.4, 4.5, 4.6, 5.4 None keine  5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 None keine  5.8, 5.9, 5.10 None

Durability of operational reliability: corrosion resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Korrosionsbeständigkeit	5.11	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability: shock and vibration resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Schock- und Schwingungsfestigkeit	5.12 to 5.15	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability; Electrical stability  Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; elektrische Stabilität	5.16	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability: resistance to ingress Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Beständigkeit gegen Eindringen	5.17	None keine	Passed Bestanden

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 / Statutory Instruments (UK) SI 2019/465 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / Rechtsverordnungen (UK) SI 2019/465 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

## Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Faruk Meah- Director of Engineering		
(Name and Function)		
Sunbury 06.03.2024	Mil	

Place and Date / Ort und Datum (signature - Unterschrift)

DoP-2017-4232\_iss05 Page 2 of 2