

**DECLARATION OF PERFORMANCE  
LEISTUNGSERKLÄRUNG  
DoP-2015-4143\_iss04**



**1. Unique identification code of the product-type: FireClass PSU A17**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**2. Intended use(s):** Power Supply Equipment for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings.

2. Verwendungszweck(e): Energieversorgungseinrichtung zur Verwendung in Brandmelde - und Alarm-Anlagen in Gebäuden.

**3. Manufacturer:** TYCO FIRE & SECURITY GmbH  
3. Hersteller: VICTOR VON BRUNS-STRASSE 21  
NEUHAUSEN AM RHEINFALL 8212  
SWITZERLAND

**4. Authorised representative:** n/a

4. Bevollmächtigter:

**5. System(s) of AVCP:** SYSTEM 1

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**6. Harmonised standard(s) (CE):** EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

6. Harmonisierte Norm(en) (CE):

**7. Notified Body (CE):** BRE Global Assurance (Ireland) Limited (2831)

7. Notifizierte Stelle (CE):

**8. Designated Standard (UKCA):** EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

8. Designierte Norm(en) (UKCA):

**9. Approved Body (UKCA):** BRE GLOBAL LIMITED (0832)

9. Zugelassene Stelle (UKCA):

**10. Declared performance:**

10. Erklärte Leistung(en):

<b>Essential Characteristics</b> Wesentliche Merkmale	<b>Clause in EN 54-4</b> Abschnitt in EN 54-4	<b>Level or Class</b> Leistungstufen / Klassen	<b>Performance</b> Leistung
Performance under fire condition Leistungsfähigkeit im Brandfall	4, 5, 6	None keine	Passed Bestanden
Operational reliability Betriebszuverlässigkeit	4, 5, 6, 7, 8	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability; temperature resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Temperaturbeständigkeit	9.5	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability; vibration resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Schwingungsfestigkeit	9.7, 9.8, 9.15	None keine	Passed Bestanden

Durability of operational reliability; Electrical stability Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; elektrische Stabilität	9.9 to 9.13	None keine	Passed Bestanden
Durability of operational reliability; humidity resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Luftfeuchtebeständigkeit	9.6, 9.14	None keine	Passed Bestanden

**The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 / Statutory Instruments (UK) SI 2019/465 under the sole responsibility of the manufacturer identified above.**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / Rechtsverordnungen (UK) SI 2019/465 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Faruk Meah- Senior Manager Research and Development**

(Name and Function)

Sunbury 21.04.2022

Place and Date / Ort und Datum



(signature - Unterschrift)