

NOUS / WE

SLAT - 11 rue Jean Elysée Dupuy F-69410 Champagne au Mont d'Or - FRANCE

EN TEMPS QUE FABRICANT, DECLARONS QUE LE PRODUIT :/ AS MANUFACTURER, DECLARE THAT THE PRODUCT

Désignation : SON 48V 12A MS150 RACK
Type(s): EAE / AES / EAES
Application : Systèmes de détection et d'alarme Incendie / Fire detection and alarm systems
Ref SLAT: 4581233000 / 700100131

SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES ET REGLEMENTS EUROPEENS DU CONSEIL ET A LEURS DECRETS DE TRANSPOSITION : COMPLIES WITH THE DISPOSITIONS OF EU DIRECTIVES AND REGULATIONS AND THEIR FRENCH NATIONAL APPLICATION DECREES

DIRECTIVE 2014/30/UE (CEM / EMC)
DIRECTIVE 2014/35/UE (Basse Tension / Low voltage)
DIRECTIVE 2011/65/UE (LST/ RoHS2)
DIRECTIVE 2015/863/UE (LST/ RoHS3)
DIRECTIVE 2012/19/UE (DEEE / WEEE)
REGLEMENT (CE) 1907/2006 (REACH)

ÉTABLIS EN CONFORMITE AUX NORMES SUIVANTES :

ISSUED IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARD :

EN 61000-6-1 (2007) / EN 61000-6-2 (2005) / EN 61000-6-3 (2007) / EN 61000-6-4 (2007) + A1 (2011)
EN 62368-1 (2014)
EN 54-4 (1997) + A1 (2002) + A2 (2006)
EN 12101-10 (2005)
EN 50130-4 (2011)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

COMPLEMENTARY INFORMATION :

Déclaration des Performances / <i>Declaration of Performance</i> : DoP n° : 1116-CPR-088
Certificat de constance des performances des produits CE-RPC / <i>CPR EC certificate of constancy of performance for products</i> : <ul style="list-style-type: none">délivré par / <i>delivered by</i> : CNPP Cert. / Route de la Chapelle Réanville - CD64 - CS22265 - 27950 – La Chapelle Longueville - FranceNuméro certificat / <i>Certificate number</i> : 1116-CPR-088

ANNEE D'APPOSITION DU MARQUAGE CE / YEAR OF CE MARKING

Année : 2011

VALIDATION / VALIDATION

Directeur R&D / *R&D Manager*
Responsable Certification / *Certification Manager*
D.BADOIL



Directeur Qualité / *Quality Manager* :
R.ANDRIA



LIEU ET DATE DE VALIDATION / PLACE AND DATE OF VALIDATION

Lieu : Champagne-au-Mont-d'Or Date : 13/05/2019