



BOSEC

CERTIFICATE

N° TCC 2 -K 830

We certify that the fire detection component:

INTEGRATED SHORT-CIRCUIT ISOLATOR IN THE :
MULTISENSOR DETECTOR SYSTEM SENSOR 22051TLEI
Variants: SYSTEM SENSOR 22051TEI, NOTIFIER NFXI-SMT3,
NOTIFIER NFXI-SMT2, ESMI22051TLEI, ESMI22051TEI
OPTICAL SMOKE DETECTOR SYSTEM SENSOR 22051EI
Variants: NOTIFIER NFXI-OPT, ESMI22051EI
HEAT DETECTOR SYSTEM SENSOR 52051EI (class A1S)
Variants: NOTIFIER NFXI-TFIX58, ESMI52051EI
SYSTEM SENSOR 52051HTEI (class BS)
Variants: NOTIFIER NFXI-TFIX78, ESMI52051HTEI
SYSTEM SENSOR 52051REI (class A1R)
Variants: NOTIFIER NFXI-TDIFF, ESMI52051REI
BASE SYSTEM SENSOR, NOTIFIER, ESMI B501,
Variants : B501AP, B524IEFT-1, B524HTR, B524RTE, B501DG

manufactured at Trieste (I)

The Multisensor Detectors SYSTEM SENSOR 22051TLEI, SYSTEM SENSOR 22051TEI, NOTIFIER NFXI-SMT3, NOTIFIER NFXI-SMT2, ESMI22051TLEI, ESMI 22051TEI are of the c type according to the CEA4021 document.

manufactured at Trieste (I)

comply with the following specifications :

EN 54-5/A1:2002, EN 54-7/A1:2002/A2:2006, EN 54-17:2005
Not under the scope of the BELAC accreditation system : CEA 4021: 2003

on the base of the evaluation report of the laboratories ANPI & the EC(CPD)

Certificates of conformity :

BFS/CERT/EV/006-2009.06.16 & 0786-CPD-20650, 0786-CPD-20651, 0786-CPD-20638, 0786-CPD-20639, 0786-CPD-20697, 0786-CPD-20698, 0786-CPD-20652, 0786-CPD-20640, 0786-CPD-20699, 0786-CPD-20653, 0786-CPD-20641, 0786-CPD-20700, 0786-CPD-20654, 0786-CPD-20642, 0786-CPD-20701, 0786-CPD-20655, 0786-CPD-20643, 0786-CPD-20702

*This certificate is only valid if the components are provided with the mark **BOSEC**.*

The company

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11 (Building U31)
CH-8610 USTER
SWITZERLAND**

*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned components.*

*This certificate is granted subject to the **ANPI**
terms and conditions and is valid until
29th June 2012*

*signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 30th of June 2009
The General Secretary
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-la-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.



BOSEC

CERTIFICAT

N° TCC 2 – K 830

Nous certifions que le composant de détection incendie:

ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT INTEGRE DANS LES :
DETECTEUR MULTISENSEURS SYSTEM SENSOR 22051TLEI
Variantes: SYSTEM SENSOR 22051TEI, NOTIFIER NFXI-SMT3,
NOTIFIER NFXI-SMT2, ESMI22051TLEI, ESMI22051TEI
DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE SYSTEM SENSOR 22051EI
Variantes: NOTIFIER NFXI-OPT, ESMI22051EI
DETECTEUR DE CHALEUR SYSTEM SENSOR 52051EI (classe A1S)
Variantes: NOTIFIER NFXI-TFIX58, ESMI52051EI
SYSTEM SENSOR 52051HTEI (classe BS)
Variantes: NOTIFIER NFXI-TFIX78, ESMI52051HTEI
SYSTEM SENSOR 52051REI (classe A1R)
Variantes: NOTIFIER NFXI-TDIFF, ESMI52051REI
SOCLE SYSTEM SENSOR, NOTIFIER, ESMI B501,
Variants : B501AP, B524IEFT-1, B524HTR, B524RTE, B501DG

fabriqué à Trieste (I)

Les Détecteurs Multisensor SYSTEM SENSOR 22051TLEI, SYSTEM SENSOR 22051TEI, NOTIFIER NFXI-SMT3, NOTIFIER NFXI-SMT2, ESMI22051TLEI, ESMI 22051TEI sont du type c selon le document CEA4021

répond aux prescriptions suivantes :

EN 54-5/A1:2002, EN 54-7/A1:2002/A2:2006, EN 54-17:2005
Pas repris dans le scope d'accréditation BELAC : CEA 4021 : 2003

fabriqué à Trieste (I)

sur base du rapport d'évaluation des laboratoires ANPI & des certificats de conformité CE(CPD):

BFS/CERT/EV/006-2009.06.16 & 0786-CPD-20650, 0786-CPD-20651, 0786-CPD-20638, 0786-CPD-20639, 0786-CPD-20697, 0786-CPD-20698, 0786-CPD-20652, 0786-CPD-20640, 0786-CPD-20699, 0786-CPD-20653, 0786-CPD-20641, 0786-CPD-20700, 0786-CPD-20654, 0786-CPD-20642, 0786-CPD-20701, 0786-CPD-20655, 0786-CPD-20643, 0786-CPD-20702

*Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11 (Building U31)
CH-8610 USTER
SWITZERLAND**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI et est valable jusqu'au*

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 30 juin 2009*

29 juin 2012

*Le Secrétaire Général
M. Waidendoren*



BOSEC

CERTIFICAAT

N° TCC 2 – K 830

Wij certifiëren dat het branddetectiecomponent :

GEINTEGREERDE KORTSLUITISOLATOR IN DE :

MULTISENSOR DETECTOR SYSTEM SENSOR 22051TLEI

Varianten: SYSTEM SENSOR 22051TEI, NOTIFIER NFXI-SMT3,

NOTIFIER NFXI-SMT2, ESMI22051TLEI, ESMI22051TEI

OPTISCHE ROOKMELDER SYSTEM SENSOR 22051EI

Varianten: NOTIFIER NFXI-OPT, ESMI22051EI

WARMTEMELDER SYSTEM SENSOR 52051EI (klasse A1S)

Varianten: NOTIFIER NFXI-TFIX58, ESMI52051EI

SYSTEM SENSOR 52051HTEI (klasse BS)

Varianten: NOTIFIER NFXI-TFIX78, ESMI52051HTEI

SYSTEM SENSOR 52051REI (klasse A1R)

Varianten: NOTIFIER NFXI-TDIFF, ESMI52051REI

VOETSTUK SYSTEM SENSOR, NOTIFIER, ESMI B501,

Variants : B501AP, B524IEFT-1, B524HTR, B524RTE, B501DG

gefabricceerd te Trieste (I)

gefabricceerd te Trieste (I)

De Multisensor Detectoren SYSTEM SENSOR 22051TLEI, SYSTEM SENSOR 22051TEI, NOTIFIER NFXI-SMT3, NOTIFIER NFXI-SMT2, ESMI22051TLEI, ESMI 22051TEI behoren tot het type c volgens het CEA4021 document

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

EN 54-5/A1:2002, EN 54-7/A1:2002/A2:2006, EN 54-17:2005

Niet onder toezicht van de BELAC accreditatie : CEA 4021 : 2003

op basis van het evaluatieverslag van de laboratoria ANPI en van de EG(CPD)

Conformiteitscertificaten :

BFS/CERT/EV/006-2009.06.16 & 0786-CPD-20650, 0786-CPD-20651, 0786-CPD-20638, 0786-CPD-20639, 0786-CPD-20697, 0786-CPD-20698, 0786-CPD-20652, 0786-CPD-20640, 0786-CPD-20699, 0786-CPD-20653, 0786-CPD-20641, 0786-CPD-20700, 0786-CPD-20654, 0786-CPD-20642, 0786-CPD-20701, 0786-CPD-20655, 0786-CPD-20643, 0786-CPD-20702

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11 (Building U31)
CH-8610 USTER
SWITZERLAND**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door **ANPI***

bepaalde voorwaarden en is geldig tot

29 juni 2012

*ondertekend namens **ANPI***

Brussel, 30 juni 2009

De Secretaris-Generaal

M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré T B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.