



BOSEC

CERTIFICAT

N° TCC 2 – K 829/a

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEUR DE CHALEUR SYSTEM SENSOR (*)52051EI (classe A1S)

fabriqué à Trieste (I)

Variante: 52051E, NOTIFIER (*)NFXI-TFIX58, NFX-TFIX58,

(*)ESMI52051EI, ESMI52051E

DETECTEUR DE CHALEUR SYSTEM SENSOR (*)52051HTEI (classe BS)

Variante: 52051HTE, (*) NOTIFIER NFXI-TFIX78, NFX-TFIX78,

(*)ESMI52051HTEI, ESMI52051HTE

DETECTEUR DE CHALEUR SYSTEM SENSOR (*)52051REI (classe A1R)

Variante: 52051RE, (*) NOTIFIER NFXI-TDIFF, NFX-TDIFF,

(*)ESMI52051REI, ESMI52051RE

SOCLE SYSTEM SENSOR, NOTIFIER, ESMI B501,

Variants : B501AP, B524IEFT-1, B524HTR, B524RTE, B501DG

fabriqué à Trieste (I)

répond aux prescriptions suivantes :

EN 54-5/A1:2002, (*)EN 54-17:2005

Règlement général de la marque BOSEC et le Règlement particulier de certification des produits dans le secteur de la détection d'incendie

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI / certificat de conformité CE(CPD) :

BFS/CERT/EV/006-2009.06.16 & 0786-CPD-20653, 0786-CPD-20659, 0786-CPD-20641, 0786-CPD-20647, 0786-CPD-20700, 0786-CPD-20706, 0786-CPD-20654, 0786-CPD-20660, 0786-CPD-20642, 0786-CPD-20648, 0786-CPD-20701, 0786-CPD-20707, 0786-CPD-20655, 0786-CPD-20661, 0786-CPD-20643, 0786-CPD-20649, 0786-CPD-20702, 0786-CPD-20708

*Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 HEGNAU
SWITZERLAND**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI et est valable jusqu'au*

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 26 mars 2013*

25 mars 2016

*Le Secrétaire Général
M. Vandendrienen*



BOSEC

CERTIFICAAT

N^r TCC 2 – K 829/a

Wij certifiëren dat het branddetectiecomponent :

WARMTMELDER SYSTEM SENSOR (*)52051EI (klasse A1S)

Varianten: 52051E, NOTIFIER (*)NFXI-TFIX58, NFX-TFIX58,

(*)ESMI52051EI, ESMI52051E

WARMTMELDER SYSTEM SENSOR (*)52051HTEI (klasse BS)

Varianten: 52051HTE, (*) NOTIFIER NFXI-TFIX78, NFX-TFIX78,

(*)ESMI52051HTEI, ESMI52051HTE

WARMTMELDER SYSTEM SENSOR (*)52051REI (klasse A1R)

Varianten: 52051RE, (*) NOTIFIER NFXI-TDIFF, NFX-TDIFF,

(*)ESMI52051REI, ESMI52051RE

VOETSTUK SYSTEM SENSOR, NOTIFIER, ESMI B501,

Variants : B501AP, B524IEFT-1, B524HTR, B524RTE, B501DG

gefabriceerd te Trieste (I)

gefabriceerd te Trieste (I)

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

EN 54-5/A1:2002, (*)EN 54-17:2005

Algemeen reglement van het BOSEC-merk en het Bijzonder certificatiereglement van producten in de sector van de branddetectie

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI / EG(CPD)

Conformiteitscertificaat :

BFS/CERT/EV/006-2009.06.16 & 0786-CPD-20653, 0786-CPD-20659, 0786-CPD-20641, 0786-CPD-20647, 0786-CPD-20700, 0786-CPD-20706, 0786-CPD-20654, 0786-CPD-20660, 0786-CPD-20642, 0786-CPD-20648, 0786-CPD-20701, 0786-CPD-20707, 0786-CPD-20655, 0786-CPD-20661, 0786-CPD-20643, 0786-CPD-20649, 0786-CPD-20702, 0786-CPD-20708

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

SYSTEM SENSOR Europe

Life Safety Distribution AG

Javastrasse 2

8604 HEGNAU

SWITZERLAND

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door **ANPI**
bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

25 maart 2016

*ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 26 maart 2013*

*De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren*



BOSEC

CERTIFICATE

N° TCC 2 – K 829/a

We certify that the fire detection component:

HEAT DETECTOR SYSTEM SENSOR (*)52051EI (class A1S)

Variants: 52051E, NOTIFIER (*)NFXI-TFIX58, NFX-TFIX58,

(*)ESMI52051EI, ESMI52051E

HEAT DETECTOR SYSTEM SENSOR (*)52051HTEI (class BS)

Variants: 52051HTE, (*) NOTIFIER NFXI-TFIX78, NFX-TFIX78,

(*)ESMI52051HTEI, ESMI52051HTE

HEAT DETECTOR SYSTEM SENSOR (*)52051REI (class A1R)

Variants: 52051RE, (*) NOTIFIER NFXI-TDIFF, NFX-TDIFF,

(*)ESMI52051REI, ESMI52051RE

BASE SYSTEM SENSOR, NOTIFIER, ESMI B501,

Variants : B501AP, B524IEFT-1, B524HTR, B524RTE, B501DG

manufactured at Trieste (I)

manufactured at Trieste (I)

comply with the following specifications :

EN 54-5/A1:2002, (*)EN 54-17:2005

General rules of the BOSEC brand and the Specific certification rules for products in the fire detection domain

on the base of the test report of the laboratories ANPI / EC(CPD) Certificate of conformity :

BFS/CERT/EV/006-2009.06.16 & 0786-CPD-20653, 0786-CPD-20659, 0786-CPD-20641, 0786-CPD-20647, 0786-CPD-20700, 0786-CPD-20706, 0786-CPD-20654, 0786-CPD-20660, 0786-CPD-20642, 0786-CPD-20648, 0786-CPD-20701, 0786-CPD-20707, 0786-CPD-20655, 0786-CPD-20661, 0786-CPD-20643, 0786-CPD-20649, 0786-CPD-20702, 0786-CPD-20708

This certificate is only valid if the components are provided with the mark
BOSEC.

The company

SYSTEM SENSOR Europe

Life Safety Distribution AG

Javastrasse 2

8604 HEGNAU

SWITZERLAND

is authorised to use the mark **BOSEC** *on the above mentioned components.*

This certificate is granted subject to the ANPI terms and conditions and is valid until

*signed on behalf of ANPI
Brussels, the 26th of March 2013*

25th March 2016

*The General Secretary
M. Vandendoren*