

Bijlage 1, behorende bij artikel 6.20, eerste lid van het Bouwbesluit 2012

## Obex, uw Kennisleverancier in Brandveiligheid!

- (1) Let op tabel 6.19 en artikel 6.21 lid 1 en/of 2 en 3
- (2) Let op tabel 6.19 en artikel 6.21 lid 4
- (3) Niet van toepassing indien boven de genoemde 1,5 m niet meer dan 6 opstelplaatsen voor bedden voor kinderen zijn
- (4) Let op tabel 6.19 en artikel 6.21 lid 4 en/of 5
- (ZP) Er dient een melding plaats te vinden naar een zusterpost
- (ZC) Er dient een melding plaats te vinden naar een zorgcentrale

	Grenswaarden		Gebruiksoppervlakte	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meeliniveau	Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid
	Groter dan [m <sup>2</sup> ]	Hoger dan [m]					
<b>1 Woonfunctie (1)</b>							
a. Woonfunctie voor zorg							
1 Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw	-	-			Gedeeltelijk	(ZC)	-
2 Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw	-	-			Volledig	-	-
3 Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw	-	-			Gedeeltelijk	Ja(ZP)	Ja
4 Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	-	-			Volledig	-	-
5 Groepszorgwoning voor zorg op afroep	-	-			Volledig	(ZC)	-
6 Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	-	-			Volledig	Ja(ZP)	Ja
7 Andere woonfunctie voor zorg	-	-			-	-	-
b. Andere woonfunctie	-	-			-	-	-
<b>2 Bijeenkomstfunctie</b>							
a. Voor het aanschouwen van sport	-	-			-	-	-
b. Kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar (2)	200 m <sup>2</sup>	-		1,5 m (3)	Volledig	-	-
	-	-		5 m	Volledig	Ja	Ja
c. Andere bijeenkomstfunctie	-	-		50 m	Gedeeltelijk	-	Ja
	-	-		50 m	Volledig	-	Ja
	500 m <sup>2</sup>	-		-	Niet automatisch	-	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-		-	Gedeeltelijk	-	Ja
	5.000 m <sup>2</sup>	-		-	Volledig	-	Ja
<b>3 Celfunctie</b>							
	-	-		-	Volledig	Ja	Ja
<b>4 Gezondheidszorgfunctie</b>							
a. Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	-	-		-	Volledig	Ja	Ja
b. Andere gezondheidszorgfunctie	-	-		20 m	Niet automatisch	-	-
	-	-		50 m	Gedeeltelijk	Ja	Ja
	-	-		4,1 m	Niet automatisch	-	-
	250 m <sup>2</sup>	-		1,5 m	Niet automatisch	-	-
	500 m <sup>2</sup>	-		-	Niet automatisch	-	-
<b>5 Industriefunctie</b>							
a. Lichte industriefunctie	-	-		-	-	-	-
b. Andere industriefunctie	-	-		20 m	Niet automatisch	-	-
	750 m <sup>2</sup>	-		4,1 m	Niet automatisch	-	-
	1500 m <sup>2</sup>	-		1,5 m	Niet automatisch	-	-
	2500 m <sup>2</sup>	-		-	Niet automatisch	-	-
<b>6 Kantoorfunctie</b>							
	-	-		20 m	Niet automatisch	-	-
	-	-		50 m	Gedeeltelijk	-	Ja
	500 m <sup>2</sup>	-		4,1 m	Niet automatisch	-	-
	750 m <sup>2</sup>	-		1,5 m	Niet automatisch	-	-
	1500 m <sup>2</sup>	-		-	Niet automatisch	-	-
<b>7 Logiesfunctie (4)</b>							
a. Logiesfunctie niet in een logiesgebouw	-	-		-	-	-	-
b. Logiesfunctie in een logiesgebouw met 24 uren bewaking	250 m <sup>2</sup>	-		-	Volledig	-	Ja
c. Logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24 uren bewaking	-	-		1,5 m	Volledig	Ja	Ja
	250 m <sup>2</sup>	-		-	Volledig	-	Ja
<b>8 Onderwijsfunctie</b>							
	-	-		4,1 m	Niet automatisch	-	-
	-	-		50 m	Gedeeltelijk	-	Ja
	250 m <sup>2</sup>	-		1,5 m	Niet automatisch	-	-
	500 m <sup>2</sup>	-		-	Niet automatisch	-	-
<b>9 Sportfunctie</b>							
	-	-		4,1 m	Niet automatisch	-	-
	-	-		50 m	Gedeeltelijk	-	Ja
	500 m <sup>2</sup>	-		1,5 m	Niet automatisch	-	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-		-	Niet automatisch	-	-
<b>10 Winkelfunctie</b>							
	-	-		4,1 m	Niet automatisch	-	-
	-	-		50 m	Volledig	-	Ja
	500 m <sup>2</sup>	-		1,5 m	Niet automatisch	-	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-		-	Niet automatisch	-	-
	5.000 m <sup>2</sup>	-		13 m	Gedeeltelijk	-	Ja
	10.000 m <sup>2</sup>	-		-	Gedeeltelijk	-	Ja
	10.000 m <sup>2</sup>	-		13 m	Volledig	-	Ja
<b>11 Overige gebruiksfunctie</b>							
a. Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	-		1,5 m	Niet automatisch	-	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-		-	Volledig	-	-
	2.500 m <sup>2</sup>	-		-	Volledig	-	Ja
b. Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	-	-		1,5 m	Niet automatisch	-	-
	-	-		13 m	Gedeeltelijk	-	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-		-	Niet automatisch	-	-
	2.500 m <sup>2</sup>	-		-	Gedeeltelijk	-	Ja
c. Andere overige gebruiksfunctie	-	-		-	-	-	-
<b>12 Bouwwerk geen gebouw zijnde</b>							
	-	-		-	-	-	-

Flap uitklappen voor de Obex Flowchart

 OBEX  
 Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid  
 www.obex.nl