

Tabel 2 — Risicoklasse-indeling extern per gebruiksfunctie

Gebruiksfunctie	Risicoklasse extern
Woonfunctie	C
Bijeenkomstfunctie	B
Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan vier jaar	C
Celfunctie	C
Gezondheidszorgfunctie	C
Industriefunctie	B
Kantoorfunctie	A
Logiesfunctie	C
Onderwijsfunctie	A
Sportfunctie	B
Winkelfunctie	B
Overige gebruiksfuncties en bouwwerken geen gebouw zijnde	Door bevoegde autoriteit te bepalen

#### 4.3.2.3 Maximaal aantal ongewenste en onechte meldingen 'intern' bij vertraagde doormelding

Als er gebruik wordt gemaakt van een vertraagde doormelding mag het aantal ongewenste en onechte meldingen in het object zelf niet hoger zijn dan het aantal berekend op basis van de tabellen 3 en 4.

Tabel 3 — Risicoklasse-indeling intern per gebruiksfunctie

Gebruiksfunctie	Risicoklasse intern
Woonfunctie	E
Bijeenkomstfunctie	D
Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan vier jaar	E
Celfunctie	E
Gezondheidszorgfunctie	E
Industriefunctie	E
Kantoorfunctie	B
Logiesfunctie	E
Onderwijsfunctie	B
Sportfunctie	D
Winkelfunctie	D
Overige gebruiksfuncties en bouwwerken geen gebouw zijnde	Door bevoegde autoriteit te bepalen

#### 4.3.2.4 Berekening aantal ongewenste en onechte meldingen

Met behulp van tabel 4 kan het maximaal aantal ongewenste en onechte meldingen voor een object worden berekend. Indien een installatie in een object uit meer brandmeldcentrales bestaat, die gezamenlijk doormelden, moeten alle melders bij elkaar worden opgeteld. De uitkomst is de basis voor de berekening volgens tabel 4. Het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen moet in het logboek worden vastgelegd.

Tabel 4 — Maximaal aantal meldingen per risicoklasse

Risicoklasse	A	B	C	D	E
Ongewenste meldingen <sup>a</sup>	0,35	0,7	1,05	1,4	2,1
Onechte meldingen <sup>a</sup>	0,15	0,3	0,45	0,6	0,9

<sup>a</sup> Maximaal aantal meldingen per jaar per 100 melders.

Hierbij is:

- een optische rookmelder, een thermische melder of een multi-sensormelder gelijk aan één melder
- een lineaire rookmelder gelijk aan tien melders
- ieder aanzuigpunt van een aspiratierookmelder gelijk aan één melder
- een vlammenmelder gelijk aan vijf melders
- een handbrandmelder gelijk aan één melder

De som van het aantal toegelaten ongewenste en onechte meldingen tezamen mag bij een half of meer naar boven worden afgerond op het eerst volgende hele getal.